



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Оренбургской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по Гайскому городскому округу и Новоорскому району
462630, Гай, ул. Промышленная, 3, тел./факс +73536244818.
E-mail: ogpngai@rambler.ru

**Предписание N 2/1/1
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по
обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара**

Муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению
"Детский сад №14 "Малышок"

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора по Гайскому городскому округу и Новоорскому району по пожарному надзору №2 от 09.01.2017 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с 10 ч. 00 мин. 17.01.2017 года по 11 ч. 00 мин. 26.01.2017 года проведена проверка заместителем начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Гайскому городскому округу и Новоорскому району подполковником внутренней службы Романовым Алексеем Александровичем, территории, зданий, помещений МАДОУ "Детский сад №14 "Малышок", расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Гай, ул. Октябрьская, 56а, совместно с заведующим МАДОУ "Детский сад №14 "Малышок" Каргель В.В., заместителем заведующего по АХЧ МАДОУ "Детский сад №14 "Малышок" Ивлевой С.В.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении и (указывает ся только выполнени е)
1.	Не обеспечено наличие планов эвакуации людей при пожаре в корпусах №1 и №3.	Правила противопожарного режима в РФ (ПП №390 от 25.04.2012) п.7.	25.07.2017	
2.	Неисправны светильники эвакуационного освещения в групповых «Теремок» и «Пчелки».	ФЗ №123-ФЗ от 22.08.2008 ст.151; СНиП 21-01-97* п. 6.22, СНиП 23-05-95 п. 7.62, п. 7.74; СП 52.13330.2011 п. 7.105; Правила противопожарного режима в РФ (ПП №390 от 25.04.2012) п.43;	25.07.2017	
3.	Устройства для самозакрывания дверей центральной лестничной клетки не обеспечивают их надежное закрывание и уплотнения в притворах.	ФЗ № 123 от 22 июля 2008 г. ст. 4, п. 2 ч. 1 ст. 6; СП 1.13130.2009 п. 4.2.7; СНиП 21-01-97* п. 6.18*; СНиП 2.08.02-89* п.1.118; Правила	25.07.2017	

		противопожарного режима в РФ (ПП №390 от 25.04.2012) п. 62;		
4.	Отсутствуют документы (протокол проверки состояния огнезащитной обработки) по проверке состояния огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций чердачного помещения.	Правила противопожарного режима в РФ (ПП №390 от 25.04.2012) п.21.	25.07.2017	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействий) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

"26" января 2017 г.



М.П.

Заместитель начальника ОНД и ГР
по Гайскому городскому округу и
Новоорекскому району

А.А.Романов

Предписание для исполнения получил:

"26" января 2017 г.



М.П.
«Детский сад №14
«Малышок»

Заведующий МАДОУ "Детский сад №14
"Малышок"

В.В. Каргель