



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

ЗАПАДНО-УРАЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ  
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

614094, г. Пермь, ул. Вильвенская, д.6  
Телефон: (342) 227-09-69, факс: (342) 227-09-06  
E-mail: perm@zural.gosnadzor.ru, http: www.zural.gosnadzor.ru

ПРЕДПИСАНИЕ № 34-2543-09  
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

г. Орск  
(место составления акта)

« 23 » января 2017 г. 12 ч. 00 мин.  
(дата и время составления акта)

На основании распоряжения Западно-Уральского управления Ростехнадзора № 2543-рп/о от 29.12.2016 г. в период с «19» января 2017 г. по «23» января 2017 г. государственным инспектором отдела государственного энергетического надзора по Оренбургской области Западно-Уральского управления Ростехнадзора Трошиным Сергеем Викторовичем

(Ф.И.О., должность, наименование отдела лица проводившего проверку)

в присутствии Заведующей МАДОУ «Детский сад № 14 «Малышок» Картель Веры Васильевны  
(Ф.И.О. должность, документ (доверенность, приказ), подтверждающий полномочия лица, присутствовавшего при проверке)

проведена проверка: Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 14 «Малышок» (МАДОУ «Детский сад № 14 «Малышок»), 462631, Оренбургская область, г. Гай, ул. Октябрьская, дом 56 «А»

(наименование проверяемого ЮЛ или ИП и его местонахождение)

По результатам проверки составлен Акт проверки № 34-2543-22 от 23 января 2017 г.

В соответствии с Положением о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденным постановлением Правительства РФ № 401 от 30.07.2004г., Положением о Западно-Уральском управлении Ростехнадзора, утвержденным приказом Ростехнадзора № 782 от 27.12.2012 г., должностные лица территориальных органов Ростехнадзора имеют право давать юридическим лицам, независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам обязательные для исполнения предписания об устранении нарушений лицензионных требований и условий, обязательных требований, содержащихся в нормативных правовых актах, нормах и правилах, в пределах установленной компетенции Ростехнадзора.

На основании вышеизложенного Заведующего Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 14 «Малышок».

**предписывается устранить следующие нарушения, выявленные в результате проверки:**

№ п/п	Существо выявленного нарушения	Наименование нормативного акта, № его пункта, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения
1	2	3	4
<b>Электроустановки</b>			
1.	Не составлен график очистки сети электрического освещения.	п. 2.12.12. «Правила технической эксплуатации электроустановок	10.04.2017

		потребителей», утвержденных приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.03, зарегистрированных Минюстом России № 4145 от 22.01.03г. Федеральный закон № 261 от 11.11.2009г. «Об энергосбережении повышении энергетической эффективности».	
2.	Не проведены осмотры заземляющих устройств с выборочным вскрытием грунта.	п. 2.7.10 «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденных приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.03, зарегистрированных Минюстом России № 4145 от 22.01.03г.	12.09.2017
3.	Не разработаны паспорта заземляющего устройства	п. 2.7.15 «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденных приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.03, зарегистрированных Минюстом России № 4145 от 22.01.03г.	10.04.2017
4.	Не разработан и не утвержден перечень инвентарных средств защиты, используемых для безопасной работы в электроустановках.	п. 1.2.3., приложение № 8. Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках, утверждена приказом Минэнерго РФ № 261 от 30.06.03г	10.04.2017
5.	Для учета и контроля средств защиты в электроустановках не определены ответственные работники.	п. 1.4.3 Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках, утверждена приказом Минэнерго РФ № 261 от 30.06.03г.	10.04.2017
6.	Не проведены периодические осмотры средств защиты используемые в электроустановках.	п. 1.2.2., п. 1.7.3. «Правил технической эксплуатации	10.04.2017

		<p>электроустановок потребителей», утвержденных приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.03, зарегистрированных Минюстом России № 4145 от 22.01.03г. п. 2.12.9., п. 1.4.3. Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках, утвержденных приказом Минэнерго России № 261 от 30.06.2003г.</p>	
7.	<p>В электрощитовой МАДОУ д/с № 14 на видном месте не вывешена однолинейная схема внешних и внутренних электрических сетей.</p>	<p>п. 1.8.6 «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденных приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.03, зарегистрированных Минюстом России № 4145 от 22.01.03г.</p>	10.04.2017
8.	<p>Не разработана однолинейная схема электрических соединений для внешнего и внутреннего электроснабжения МАДОУ д/с № 14.</p>	<p>ПТЭЭП, п. 1.2.6., 1.8.5., 1.8.6. «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденных приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.03, зарегистрированных Минюстом России № 4145 от 22.01.03г.</p>	10.04.2017
9.	<p>Не представлены сведения о проведении работ по очистке светильников сети электрического освещения.</p>	<p>п. 2.12.2. «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденных приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.03, зарегистрированных Минюстом России № 4145 от 22.01.03г. Федеральный закон № 261 от 11.11.2009г. «Об энергосбережении и о повышении</p>	10.04.2017

		энергетической эффективности».	
10.	Не ведется журнал учета и содержания средств защиты.	«Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках» (ИПИСЗ), п. 1.2.4., 1.4.2.	10.04.2017
11.	Руководителем МАДОУ «Детский сад № 14 Малышок» не предоставлено его работникам прав: ведения оперативных переговоров с энергоснабжающей организацией.	п. 1.8.2 «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденных приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.03, зарегистрированных Минюстом России № 4145 от 22.01.03г.	10.04.2017
12.	На оборотной стороне ВРУ-0,4 кВ, не обновлены надписи, указывающие назначение присоединений, номиналы плавких вставок	п. 2.2.20 «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденных приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.03, зарегистрированных Минюстом России № 4145 от 22.01.03г.	10.04.2017
<b>Теплоустановки</b>			
13.	Не составлен и не утвержден перечень необходимых инструкций, схем и других оперативных документов и не обеспечено их наличие на рабочих местах.	п.2.8.2 «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», утвержденных приказом Минэнерго России № 115 от 24.03.2003 г., зарегистрированных Минюстом России № 4358 от 02.04.03 г.	10.04.2017
14.	Не предъявлена исполнительная схема тепловых сетей предприятия и ИТП здания, отсутствует нумерация запорной арматуры, нет надписей, определяющих ее назначение.	п. 2.8.3, 5.2.9 «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», утвержденных приказом Минэнерго России № 115 от 24.03.2003 г., зарегистрированных Минюстом России № 4358 от 02.04.03 г.	10.04.2017
15.	Не выполнен ремонт тепловой изоляции	п. 6.1.31-6.1.34 «Правил	12.09.2017

	разводящих трубопроводов и трубопроводов.	технической эксплуатации тепловых энергоустановок», утвержденных приказом Минэнерго России № 115 от 24.03.2003 г., зарегистрированных Минюстом России № 4358 от 02.04.03 г.	
16.	Не разработан перечень оборудования тепловых энергоустановок, подлежащего планово-предупредительному ремонту.	п. 2.7.1. «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», утвержденных приказом Минэнерго России № 115 от 24.03.2003 г., зарегистрированных Минюстом России № 4358 от 02.04.03 г.	10.04.2017

Информацию о выполнении настоящего предписания № 34-2543-9 от 23.01.2017 г. представить по адресу: 460038 Оренбургская область, г. Оренбург, пр. Дзержинского, 2 на имя заместителя руководителя Западно-Уральского управления Ростехнадзора **письменно в указанные сроки.**

Государственный инспектор Трошин С.В.  
(должность, Ф.И.О. лица, проводившего проверку)



С предписанием ознакомлен, экземпляр предписания получил \_\_\_\_\_

Заведующий МАДОУ «Детский сад № 14 «Мальшук» / Картеф / В.В. Картель /  
(Ф.И.О. (если имеется), должность руководителя, индивидуального предпринимателя или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, подпись)



«23» января 2017 г.

С актом проверки ознакомиться отказался: \_\_\_\_\_

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)