



МЧС РОССИИ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОЖАРНЫЙ НАДЗОР



Министерство образования
Оренбургской области

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соблюдении на объектах соискателя лицензии требований пожарной безопасности

11 марта 2010 г.

№ 9

Отделом ГПН по г. Гаю и Гайскому району 11.03.2010 года рассмотрены материалы, характеризующие состояние пожарной безопасности: Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №14 «Малышок», расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Гай, ул. Октябрьская, 56-а; по заявлению соискателя в лице: заведующего МДОУ №14 Егоровой Н.Ф.; на право получения лицензии: осуществление образовательной деятельности.

В ходе проверки установлено:

1. Здание отдельно стоящее, двухэтажное. Стены - кирпичные, перекрытие – железобетонные плиты, кровля – шифер по деревянной обрешетке, перегородки – кирпичные. II-ей степени огнестойкости. Функциональное назначение помещения – Ф 1.1. Собственность администрации г. Гаая. Общая площадь помещений сада – 1936,9 кв. м.
2. Отопление центральное водяное. Вентиляция естественная.
3. Освещение осуществляется от светильников* абажурного и люминесцентного типа. Протоколы замеров сопротивления изоляции токоведущих частей силового и осветительного оборудования, контура заземления, на омическое сопротивление молниезащиты проведены ЭТЛ ООО «Виктория» (протоколы №№ 895-899 от 04.07.2007 года), в сырых помещениях замеры сопротивления изоляции проведены ЭТЛ ИП Косолапов (протокол №14 от 05.08.2009 года). Аппараты защиты соответствуют потребляемым нагрузкам. Электропроводка проложена скрыто, частично открыто в негорючих коробах.
4. С первого этажа предусмотрено 2 основных и 5 запасных эвакуационных выхода размерами 0,9x2 м., со второго 4 размерами 0,9x2 м. непосредственно в лестничные клетки и 4 размерами 0,8x2 м. по наружным открытым лестницам. Отсутствуют вторые эвакуационные выхода с 4 групповых ячеек на первом этаже. В 2009 году разработаны проекты на устройство дополнительных эвакуационных выходов с учреждения. Согласно договора подряда от 10.03.2010 года заключенного с ООО «Жилстрой» проведение работ по устройству дополнительных эвакуационных выходов с учреждения запланировано до 01.08.2010 года. Двери на пути эвакуации открываются по направлению выхода из здания. Стены и потолок на путях эвакуации отделаны негорючими материалами. Полы – бетонные, покрытые керамической плиткой. Фактическая ширина коридора 1,2 м., по норме 1,2 м., расстояние по пути эвакуации от наиболее удаленной точки – 17 м., требуемая – не более 25 м. Глухие решетки на окнах отсутствуют. В здании отсутствует эвакуационное освещение. Согласно городской целевой программы «Безопасность образовательных учреждений в 2010-2012 г.г.» мероприятия по установке эвакуационного освещения в здании предусмотрены на 2010 год. Договор №35 от 11.03.2010 года на установку эвакуационного освещения в здании заключен с ООО «Профессионал».
5. Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачного помещения проведена 3 июля 2007 года ОГО ООО «ВДПО» (Лицензия № 1/04631, 2/08026 от 01.06.2004 года).

Протокол испытаний по контролю качества огнезащитной обработки деревянных конструкций № 1265-3-9 от 24.10.2007 года в наличии.

6. Наибольшее количество детей, одновременно находящихся в здании – 166, педагогического и обслуживающего персонала – 67 человек.

7. Первичными средствами пожаротушения помещения укомплектованы в количестве ОП-10 - 9 шт. Соблюдаются сроки перезарядки огнетушителей. Паспорта в наличии.

8. Для целей наружного пожаротушения на кольцевой сети хозяйственно-питьевого водопровода в 50 м. от здания предусмотрен пожарный гидрант. Подъезд к водистоичнику свободен. На стене здания вывешен указатель ПГ.

9. Помещения оборудованы автоматической установкой пожарной сигнализации и системой оповещения людей о пожаре. Договор №1204 от 01.08.2009 года на техническое обслуживание пожарной сигнализации заключен с ОГО ООО «ВДПО» (Лицензия № 1/04631, 2/08026 от 01.06.2004 года).

10. Приказом назначен ответственный за противопожарное состояние. Имеется инструкция по мерам пожарной безопасности, план эвакуации людей при пожаре, журнал противопожарного инструктажа, с отметкой о прохождении инструктажа в октябре 2009 г. Руководитель и ответственное за пожарную безопасность лицо прошли обучение по программе пожарно-технического минимума при ОГО ООО «ВДПО» в декабре 2009 года. С детьми организованы и проводятся занятия по пожарной безопасности.

Вывод: Система пожарной безопасности Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №14 «Малышок» **соответствует** требованиям ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность» и заявленному виду деятельности.

Настоящее заключение действует в течение шести месяцев с момента его подписания до получения лицензии.

Начальник отдела ГПН
по г. Гаю и Гайскому району



Е.А. Кучмасов

Исп. Романов А.А.
т. (35362)44818